

令和5年度 原水の水質検査結果（旧中川根地域）

検査機関：株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

採水月日			令和5年9月7日	令和5年9月7日	令和5年9月7日	令和5年9月7日	令和5年9月7日	令和5年9月7日	令和5年9月7日	令和5年9月6日	令和5年9月6日	令和5年9月6日	令和5年9月6日	令和5年9月6日	令和5年9月6日	令和5年9月6日
施設			徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	水川簡易水道	田野口簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	下泉下長尾簡易水道	下泉下長尾簡易水道	南部簡易水道	南部簡易水道	地名簡易水道
採水地点			木折沢・用留沢水源	日向沢水源	野志本沢水源	水川川水源	足間沢水源	明屋沢水源	松尾川水源	中津川支流水源	柳沢水源	西沢水源	争無沢水源	三津間沢水源	中之沢水源	
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	
項目	単位	基準値														
水温	℃	—	20.0	23.0	19.0	23.0	20.0	21.0	21.0	17.5	18.0	20.0	24.0	23.0	18.0	
気温	℃	—	23.0	23.5	23.0	22.5	25.0	22.0	24.0	22.0	21.0	22.0	24.0	24.0	24.0	
一般細菌	/mL	100以下	25	33	5	2	8	25	260	14	1	22	35	11	2	
大腸菌	—	検出されないこと	検出された	検出された	検出された	検出されない	検出された	検出された	検出された	検出された	検出された	検出された	検出された	検出された	検出されない	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	1.9	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	0.08	0.06	<0.05	0.08	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.07	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	0.14	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.21	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	5.1	4.4	5.5	5.5	6.3	4.9	4.5	4.6	4.3	5.7	5.5	6.5	7.8	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	0.9	0.8	1.1	1.0	1.2	1.0	1.4	1.2	1.2	1.6	1.4	1.5	1.7	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	43	34	34	43	53	33	34	17	14	40	26	33	99	
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	713	58	63	66	91	64	89	42	38	81	62	65	150	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.5	0.4	<0.3	<0.3	
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.3	7.4	7.2	7.5	7.1	7.4	7.2	7.0	7.4	7.1	7.2	
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5度以下	1.0	1.9	<0.5	<0.5	1.4	0.9	2.5	<0.5	<0.5	0.9	1.5	1.2	<0.5	
透明度	度	2度以下	<0.1	0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

<：未検を表す
*検査結果は原水のため判定しない。

令和5年度 原水の水質検査結果（旧本川根地域）

検査機関：株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

採水月日			令和5年9月6日	令和5年9月6日	令和5年9月6日	令和5年9月6日	令和5年9月7日	令和5年9月7日	令和5年9月7日	令和5年9月7日						
施設			接岨簡易水道	大間簡易水道	大間簡易水道	本川根北部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道						
採水地点			宮沢水源	湯山沢水源	かじか沢水源	大沢水源	桑野山井戸水源	ウムシ沢水源	神光寺沢水源	中沢水源						
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	浅井戸	表流水	表流水	表流水						
項目	単位	基準値														
水温	℃	—	18.5	21.0	19.0	17.5	23.0	20.0	24.0	20.0						
気温	℃	—	24.5	25.5	26.0	24.0	26.0	25.0	25.0	25.0						
一般細菌	/mL	100以下	120	9	1	29	0	31	16	27						
大腸菌	—	検出されないこと	検出された	検出された	検出されない	検出された	検出されない	検出された	検出された	検出されない						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0007	<0.0003						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.2	<0.1						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	0.06	<0.05	<0.05	0.06	0.07	<0.05	0.06	<0.05						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
ジス-1,2-ジ'クロロフルン及びトランス-1,2-ジ'クロロフルン	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.82	<0.01						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.23	<0.03						
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	3.7	3.4	2.9	3.7	4.5	3.8	4.1	4.4						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005						
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9						
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	32	19	23	47	44	36	23	12						
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	59	33	40	76	79	64	54	42						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3						
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.1	7.4	7.2	7.7	7.4	7.5						
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	度	5度以下	1.7	1.1	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	4.7	1.0						
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

<：未検を表す
*検査結果は原水のため判定しない。

浄水の水質検査

(1) 簡易水道施設

施設名： 徳山藤川簡易水道（藤川）
採取場所： 元藤川子育て支援施設

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	16.0	19.0	22.0	25.0	29.0	27.0	21.0	18.0	11.5	9.0	7.0	9.0			12	—	29.0	7.0	17.7	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	14.0	19.0	16.0	27.0	32.0	24.5	21.5	19.0	13.0	7.0	7.0	9.0			12	—	32.0	7.0	17.4	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.8	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.2	—			4	—	0.8	0.2	0.3	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.09	0.09	0.09	1	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチン及びトリス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	0.07	—	—	0.07	—	—	<0.06	—			4	—	0.07	<0.06	0.06	2	—	—	2023/8/3
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	<0.006	—			4	—	0.007	<0.006	0.006	2	—	—	2023/8/3
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.06	—	—	0.08	—	—	0.09	—	—	0.05	—			4	—	0.09	0.05	0.07	—	4	—	2023/11/9
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.1	1.5	1.4	1.3	1.6	1.3			12	—	1.6	1.1	1.4	—	—	—	2024/2/8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	30	—	—	51	—	—	43	—	—	54	—			4	—	54	30	44	4	—	—	2024/2/8
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	72	—	—	87	—	—	89	—	—	98	—			4	—	98	72	86	4	—	—	2024/2/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.4	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.3			12	—	0.5	<0.3	0.3	6	—	—	2023/7/6
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.3	7.3	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.2	7.5	7.0			12	—	7.7	7.0	7.4	—	—	—	2023/4/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	0.8	<0.5	0.5	2	—	—	2023/5/11
濁度	度	2度以下	1.0	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	1.0	<0.1	0.1	1	—	1	2023/4/6
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.10	0.15	0.1	0.15	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.10	0.10			12	—	0.20	0.10	0.13	—	—	—	2023/12/7
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 徳山藤川簡易水道（沢脇）
採取場所： 徳山コミュニティ防災センター

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	14.0	20.0	22.0	21.0	28.0	27.0	22.0	17.5	13.0	10.0	8.0	9.0			12	—	28.0	8.0	17.6	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	14.0	20.0	16.5	24.0	30.0	24.5	21.0	18.5	13.0	8.0	8.0	8.0			12	—	30.0	8.0	17.1	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0			12	—	1	0	0	—	—	—	2023/11/9
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.2	—	—	0.4	—	—	0.2	—	—	0.1	—			4	—	0.4	0.1	0.2	—	—	—	2023/8/3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.06	0.06	0.06	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	0.08	—	—	0.07	—	—	<0.06	—			4	—	0.08	<0.06	0.06	2	—	—	2023/8/3
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.003	—	—	<0.003	—			4	—	0.003	<0.003	0.003	1	—	—	2023/11/9
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブromホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.11	—	—	0.08	—	—	0.05	—	—	<0.02	—			4	—	0.11	<0.02	0.06	—	2	1	2023/5/11
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	0.04	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	0.04	<0.03	<0.03	1	—	—	2023/5/11
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.1	1.4	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1			12	—	1.4	1.0	1.1	—	—	—	2023/10/12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	25	—	—	41	—	—	27	—	—	35	—			4	—	41	25	32	2	—	—	2023/8/3
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	60	—	—	61	—	—	57	—	—	69	—			4	—	69	69	61	4	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.6	<0.3	<0.3	0.5	0.5			12	—	0.6	<0.3	0.4	6	2	—	2023/7/6
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.2			12	—	7.7	7.2	7.5	—	—	—	2023/4/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	0.8	1.3	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.7	1.3	<0.5	<0.5	0.6	0.7			12	—	1.3	<0.5	0.7	5	2	—	2023/5/11
濁度	度	2度以下	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.4	<0.1	0.1	—	1	—	2023/5/11
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	0.20	0.20	0.10	0.30	0.25	0.10	0.15			12	—	0.30	0.10	0.17	—	—	—	2023/12/7
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
＊平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 徳山藤川簡易水道（野志本）
採取場所： 徳山聖母保育園

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	17.0	20.0	22.0	27.0	29.0	26.0	21.0	18.0	13.0	11.0	7.0	9.0			12	—	29.0	7.0	18.3	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	14.0	21.0	17.0	28.0	31.0	24.0	21.0	18.0	13.0	8.0	8.0	9.0			12	—	31.0	8.0	17.6	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.5	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	0.2	—			4	—	0.5	0.1	0.2	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.05	0.05	0.05	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.06	—	—	<0.06	—			4	—	0.06	<0.06	0.06	1	—	—	2023/11/9
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブromホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—			4	—	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.6	1.3			12	—	1.6	1.2	1.3	—	—	—	2024/2/8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	21	—	—	40	—	—	32	—	—	45	—			4	—	45	21	34	3	—	—	2024/2/8
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	48	—	—	53	—	—	69	—	—	85	—			4	—	85	48	63	3	—	—	2024/2/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	—	<0.3	<0.3	<0.3	—	—	—	—
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3			12	—	7.6	7.3	7.4	—	—	—	2023/4/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.25	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20			12	—	0.25	0.10	0.15	—	—	—	2023/9/7
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名：水川簡易水道
採取場所：茶茗館

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	17.5	22.0	24.0	29.0	25.0	21.0	18.0	13.0	10.0	8.0	8.0			12	—	29.0	8.0	17.5	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	13.5	18.5	17.0	28.0	31.0	22.5	19.0	15.0	12.5	7.0	7.0	9.0			12	—	31.0	7.0	16.6	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.3	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.2	—			4	—	0.3	0.2	0.2	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2'-ジ(2,2'-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジ(2,2'-ジクロロエチル)	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.06	—	—	<0.06	—			4	—	0.06	<0.06	0.06	1	—	—	2023/11/9
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	0.018	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	0.018	<0.008	0.010	—	1	—	2023/8/3
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.07	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—			4	—	0.07	<0.02	0.03	—	1	—	2023/5/11
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	0.05	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	0.05	<0.03	0.03	1	—	—	2023/5/11
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.2			12	—	1.4	1.1	1.2	—	—	—	2023/10/12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	42	—	—	48	—	—	52	—	—	54	—			4	—	54	42	49	4	—	—	2024/2/8
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	73	—	—	74	—	—	90	—	—	95	—			4	—	95	73	83	4	—	—	2024/2/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	—	0.6	<0.3	0.3	—	1	—	2023/7/6
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	8.0	8.3	8.5	7.7	7.6	8.2	8.1	7.9	7.9	7.7	7.7			12	—	8.5	7.6	7.8	—	—	—	2023/7/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	0.6	1.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	1.5	<0.5	0.5	1	1	—	2023/5/11
濁度	度	2度以下	<0.1	0.5	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.5	<0.1	0.1	—	1	—	2023/5/11
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.15	0.15	0.15	0.20	0.10	0.15			12	—	0.20	0.10	0.13	—	—	—	2024/1/11
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 田野口簡易水道
採取場所： 大井川鐵道田野口駅

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	16.0	22.0	23.0	22.0	31.0	29.0	22.0	18.0	12.0	9.0	7.0	9.0			12	—	31.0	7.0	18.3	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	15.0	21.0	17.0	27.0	35.0	23.0	21.0	18.0	14.5	8.0	8.0	10.0			12	—	35.0	8.0	18.1	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.3	—	—	0.3	—	—	0.2	—	—	0.1	—			4	—	0.3	0.1	0.2	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.08	0.08	0.08	1	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	<0.06	<0.06	<0.06	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	0.007	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	0.007	<0.006	0.006	1	—	—	2023/8/3
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—			4	—	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7	1.4			12	—	1.7	1.4	1.4	—	—	—	2024/2/8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	42	—	—	63	—	—	62	—	—	70	—			4	—	70	42	59	1	3	—	2024/2/8
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	83	—	—	97	—	—	110	—	—	140	—			4	—	140	83	107	2	2	—	2024/2/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	—	0.4	<0.3	0.3	5	—	—	2023/5/11
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4			12	—	7.7	7.4	7.5	—	—	—	2023/9/7
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	0.6	<0.5	<0.5	1	—	—	2023/4/6
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10			12	—	0.15	0.10	0.13	—	—	—	2023/4/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 中部簡易水道（上長尾）
採取場所： 川根本町役場

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	20.0	22.0	24.0	27.0	27.0	21.0	19.0	13.0	10.0	8.0	10.0			12	—	27.0	8.0	18.0	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	13.5	20.0	17.0	30.0	30.0	24.0	19.0	18.0	12.0	9.0	8.0	9.0			12	—	30.0	8.0	17.4	—	—	—	2023/7/6
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.3	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	0.1	—			4	—	0.3	0.1	0.1	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.07	—	—	<0.06	—			4	—	0.07	<0.06	0.06	1	—	—	2023/11/9
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.05	—	—	0.07	—	—	0.14	—	—	0.09	—			4	—	0.14	0.05	0.08	—	3	1	2023/11/9
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	0.04	—	—	0.06	—	—	0.03	—	—	<0.03	—			4	—	0.06	<0.03	0.04	2	1	—	2023/8/3
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.6	1.5	1.4	1.7	1.4			12	—	1.7	1.4	1.4	—	—	—	2024/2/8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	24	—	—	37	—	—	31	—	—	41	—			4	—	41	24	33	3	—	—	2024/2/8
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	63	—	—	61	—	—	64	—	—	80	—			4	—	80	61	67	4	—	—	2024/2/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.4			12	—	0.7	<0.3	0.3	3	1	—	2023/7/6
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4			12	—	7.7	7.4	7.5	—	—	12	2023/11/9
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	0.7	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.9	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	1.0	<0.5	0.6	3	1	—	2023/7/6
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.1	<0.1	0.1	—	—	—	2023/7/6
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.20	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10			12	—	0.20	0.10	0.14	—	—	—	2023/5/11
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 中部簡易水道（高郷）
採取場所： 高齢者デイサービスセンター

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	18.0	21.0	24.0	26.0	27.0	21.0	18.0	12.0	10.0	8.0	10.0			12	—	27.0	8.0	17.5	—	—	—	2023/9/6
気温	℃	—	16.0	22.0	22.0	25.0	31.0	24.0	20.0	19.0	13.0	12.0	10.0	12.0			12	—	31.0	10.0	18.8	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.7	—	—	0.3	—	—	0.5	—	—	0.1	—			4	—	0.7	0.1	0.4	—	—	—	2023/5/10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	0.07	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	0.07	<0.06	0.06	1	—	—	2023/8/2
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.003	—	—	<0.003	—			4	—	0.003	<0.003	<0.003	1	—	—	2023/11/8
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブromホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.10	—	—	0.06	—	—	0.08	—	—	0.09	—			4	—	0.10	0.06	0.08	—	3	1	2023/5/10
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	0.03	<0.03	0.03	1	—	—	2023/5/10
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.5	1.6	1.5	1.6	1.7	1.3	1.6	1.8	1.7	1.4	1.5	1.7			12	—	1.8	1.3	1.5	—	—	—	2023/11/8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	21	—	—	38	—	—	35	—	—	41	—			4	—	41	21	33	3	—	—	2024/2/7
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	71	—	—	65	—	—	77	—	—	81	—			4	—	81	65	73	4	—	—	2024/2/7
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.6	<0.3	<0.3	0.6	<0.3			12	—	0.6	<0.3	0.3	2	2	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	6.9	7.5	7.1	7.2	7.2	7.4	7.0	7.1	7.1	7.3	7.5			12	—	7.5	6.9	7.2	—	—	—	2023/6/21
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	1.2	<0.5	0.6	2	1	—	2023/5/10
濁度	度	2度以下	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.5	<0.1	0.1	—	1	—	2023/5/10
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.15	0.15	0.15	0.20	0.10	0.15	0.10	0.25	0.25	0.10	0.20			12	—	0.25	0.10	0.16	—	—	—	2023/12/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 中部簡易水道（梅高）
採取場所： 梅高集会所

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	14.5	17.0	20.0	23.0	24.0	26.0	19.0	17.5	12.0	11.0	10.0	10.0			12	—	26.0	10.0	17.0	—	—	—	2023/9/6
気温	℃	—	14.5	20.0	24.5	24.0	31.0	26.0	17.5	14.0	14.0	9.0	7.0	10.0			12	—	31.0	7.0	17.6	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			12	—	1	0	0	—	—	—	2023/10/11
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.3	—	—	0.3	—	—	0.4	—	—	0.3	—			4	—	0.4	0.3	0.3	—	—	—	2023/11/8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	<0.06	<0.06	<0.06	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.03	—	—	<0.02	—			4	—	0.05	<0.02	0.03	2	1	—	2023/5/10
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4			12	—	1.6	1.3	1.4	—	—	—	2023/9/6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	13	—	—	19	—	—	17	—	—	18	—			4	—	19	13	16	—	—	—	2023/8/2
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	38	—	—	55	—	—	39	—	—	43	—			4	—	55	38	43	1	—	—	2023/8/2
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3	0.4	<0.3			12	—	0.7	<0.3	0.3	1	1	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.7	7.4	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6			12	—	7.6	7.2	7.4	—	—	—	2023/10/11
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	0.9	<0.5	0.5	2	—	—	2023/11/8
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.3	<0.1	0.1	1	—	—	2023/11/8
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10			12	—	0.25	0.10	0.14	—	—	—	2023/9/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名：下泉下長尾簡易水道（下長尾）
採取場所：下泉コミュニティセンター

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	18.0	21.0	24.0	29.0	27.0	21.0	18.0	12.5	10.0	8.0	9.0			12	—	29.0	8.0	18.5	—	—	—	2023/8/2
気温	℃	—	16.0	22.0	21.0	24.0	29.0	23.0	17.5	19.0	11.0	10.0	11.0	10.0			12	—	29.0	10.0	17.7	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.3	—	—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.3	—			4	—	0.4	0.3	0.3	—	—	—	2023/8/2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.19	0.19	0.19	—	1	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリス(1,2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	<0.06	<0.06	<0.06	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.05	—	—	<0.02	—	—	0.02	—	—	<0.02	—			4	—	0.05	<0.02	0.02	1	1	—	2023/5/10
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	0.04	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	0.04	<0.03	0.03	1	—	—	2023/5/10
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.3	1.3	1.4	1.3	2.0	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4			12	—	2.0	1.3	1.4	—	—	—	2023/8/2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	9	—	—	16	—	—	14	—	—	14	—			4	—	16	9	13	—	—	—	2023/8/2
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	49	—	—	70	—	—	49	—	—	40	—			4	—	70	40	59	1	—	—	2023/8/2
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	—	<0.3	<0.3	<0.3	—	—	—	—
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.7	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4			12	—	7.7	7.3	7.4	—	—	—	2023/10/11
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	1.0	<0.5	0.5	—	1	—	2023/5/10
濁度	度	2度以下	0.9	0.4	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.9	<0.1	0.2	3	—	—	2023/4/5
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.15	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20			12	—	0.20	0.15	0.16	—	—	—	2023/4/5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名：下泉下長尾簡易水道（横郷）
採取場所：津島神社境内

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	14.0	17.0	18.5	20.0	23.0	23.5	20.0	18.0	12.0	11.0	9.0	10.0			12	—	23.5	9.0	16.3	—	—	—	2023/9/6
気温	℃	—	17.0	18.0	21.5	23.0	29.0	23.0	18.0	18.0	10.5	10.0	10.0	11.0			12	—	29.0	10.0	17.4	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.3	—	—	0.5	—	—	0.4	—	—	0.3	—			4	—	0.5	0.3	0.3	—	—	—	2023/8/2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.10	0.10	0.10	1	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリス(1,2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジクロロエチル)リン酸	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	0.11	—	—	0.16	—	—	<0.06	—			4	—	0.16	<0.06	0.09	1	1	—	2023/11/8
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	0.007	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	0.007	<0.006	0.006	1	—	—	2023/8/2
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	0.004	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	1	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.04	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—			4	—	0.04	<0.02	0.02	—	1	—	2023/5/10
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	0.03	<0.03	0.03	1	—	—	2023/5/10
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	2.3	2.3	1.9	1.9	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.0	2.4	1.9			12	—	2.5	1.9	2.2	—	—	—	2023/8/2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	32	—	—	46	—	—	44	—	—	49	—			4	—	49	32	42	4	—	—	2024/2/7
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	77	—	—	89	—	—	72	—	—	110	—			4	—	110	72	87	3	1	—	2024/2/7
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.4	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4	0.9	0.6	<0.3	0.3	0.5	0.4			12	—	0.9	<0.3	0.4	7	4	—	2023/10/11
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4			12	—	7.5	7.1	7.2	—	—	—	2023/4/5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	1.3	0.6	0.9	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	1.3	<0.5	0.6	3	1	—	2023/5/10
濁度	度	2度以下	<0.1	0.5	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.5	<0.1	0.1	1	1	—	2023/5/10
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.20	0.10	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.10	0.30	0.30	0.15			12	—	0.30	0.10	0.18	—	—	—	2024/1/10
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 南部簡易水道（三津間・瀬平）
採取場所： 瀬平集会所

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	19.0	21.5	24.0	28.0	27.0	22.0	18.5	11.0	10.0	7.0	12.0			12	—	28.0	7.0	17.9	—	—	—	2023/8/2
気温	℃	—	15.0	20.0	21.0	23.0	30.0	23.5	19.0	15.0	8.0	9.0	10.0	10.0			12	—	30.0	8.0	16.9	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.3	—	—	0.1	—			4	—	0.3	0.1	0.2	—	—	—	2023/8/2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.07	0.07	0.07	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	0.07	—	—	0.15	—	—	0.14	—	—	0.08	—			4	—	0.15	0.07	0.11	2	2	—	2023/8/2
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	0.011	—	—	0.016	—	—	0.012	—	—	0.010	—			4	—	0.016	0.010	0.012	2	2	—	2023/8/2
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	0.01	—	—	0.02	—	—	0.01	—	—	0.01	—			4	—	0.02	0.01	0.01	3	1	—	2023/8/2
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.006	—			4	—	0.006	0.003	0.004	3	1	—	2024/2/7
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブromホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.07	—	—	0.06	—	—	0.03	—	—	<0.02	—			4	—	0.07	<0.02	0.04	1	2	—	2023/5/10
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	2.6	2.6	2.4	2.5	2.6	2.7	2.5	2.6	2.4	1.9	1.9	2.6			12	—	2.7	1.9	2.4	—	—	—	2023/9/6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	20	—	—	34	—	—	34	—	—	38	—			4	—	38	20	31	3	—	—	2024/2/7
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	60	—	—	79	—	—	70	—	—	100	—			4	—	100	60	77	3	1	—	2024/2/7
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	0.7	<0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3			12	—	0.7	<0.3	0.3	9	1	—	2023/5/10
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4			12	—	7.6	7.3	7.4	—	—	—	2023/7/5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	0.6	<0.5	0.5	4	—	—	2023/8/2
濁度	度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.2	<0.1	0.1	1	—	—	2023/5/10
残留塩素	mg/l	—	0.25	0.20	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20			12	—	0.25	0.10	0.18	—	—	—	2023/4/5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 南部簡易水道（久野脇・塩郷）
採取場所： 久野脇墓地

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	20.0	21.0	23.0	27.0	26.0	21.0	18.5	13.5	12.0	9.0	11.0			12	—	27.0	9.0	18.0	—	—	—	2023/8/2
気温	℃	—	15.5	21.0	22.0	23.5	29.0	24.0	19.0	16.0	10.5	11.0	10.0	10.0			12	—	29.0	10.0	17.6	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	2.5	2.6	2.4	2.4	2.5	2.7	2.3	2.5	2.4	1.9	1.8	2.3			12	—	2.7	1.8	2.3	—	—	—	2023/9/6
カルシウム、マグネシ	mg/L	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.7	0.4	0.6	0.6	<0.3	0.3	0.6	0.3			12	—	0.7	<0.3	0.4	5	4	—	2023/8/2
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4			12	—	7.5	7.3	7.4	—	—	—	2023/4/5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.5	<0.5	0.9	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	0.9	<0.5	0.5	4	—	—	2023/10/11
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.1	<0.1	0.1	—	—	—	2023/5/10
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.20	0.10	0.10	0.15	0.15	0.10	0.15	0.25	0.20	0.10	0.15			12	—	0.25	0.10	0.15	—	—	—	2023/12/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 地名簡易水道
採取場所： 地名集会所

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/18	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	14.0	19.0	23.0	23.0	28.0	26.0	23.0	19.0	13.0	11.0	8.0	10.0			12	—	28.0	8.0	18.0	—	—	—	2023/8/2
気温	℃	—	21.0	22.5	22.5	25.0	32.0	24.0	17.0	16.5	9.5	11.0	10.0	10.0			12	—	32.0	10.0	18.4	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.6	—	—	0.3	—	—	0.4	—	—	0.3	—			4	—	0.6	0.3	0.4	—	—	—	2023/5/10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.12	0.12	0.12	1	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	<0.06	<0.06	<0.06	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—			4	—	<0.02	<0.02	<0.02	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	2.4	2.4	1.9	1.8	2.4	1.9	1.7	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9			12	—	2.4	1.7	1.9	—	—	—	2023/4/5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	73	—	—	110	—	—	100	—	—	110	—			4	—	110	73	98	—	4	—	2023/8/2
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	110	—	—	150	—	—	170	—	—	180	—			4	—	180	110	152	—	4	—	2024/2/7
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	—	0.4	<0.3	0.3	1	—	—	2023/5/10
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5			12	—	7.7	7.3	7.5	—	—	—	2024/1/10
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.1	<0.1	0.1	—	—	—	2023/7/5
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.10			12	—	0.25	0.10	0.17	—	—	—	2024/2/7
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
＊平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 接岨簡易水道
採取場所： 長島トイレ

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	13.0	18.5	23.0	23.5	28.0	26.0	22.5	18.0	11.5	9.0	7.5	8.5			12	—	28.0	7.5	17.4	—	—	—	2023/8/2
気温	℃	—	15.0	20.0	22.5	21.5	26.5	24.5	16.0	15.0	6.5	8.5	5.0	8.5			12	—	26.5	5.0	15.7	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.1	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.1	—			4	—	0.3	0.1	0.1	—	—	—	2023/11/8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.18	0.18	0.18	—	1	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	0.07	—	—	0.09	—	—	0.11	—	—	<0.06	—			4	—	0.11	<0.06	0.08	4	—	—	2023/11/8
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	0.009	—	—	0.014	—	—	0.017	—	—	0.006	—			4	—	0.017	0.006	0.011	2	2	—	2023/11/8
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.007	—	—	0.004	—			4	—	0.007	<0.003	0.004	1	1	—	2023/11/8
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	0.01	—	—	0.02	—	—	<0.01	—			4	—	0.02	<0.01	0.01	1	1	—	2023/11/8
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.011	—	—	0.004	—			4	—	0.011	0.004	0.006	2	2	—	2023/11/8
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.05	—	—	<0.02	—	—	0.03	—	—	<0.02	—			4	—	0.05	<0.02	0.03	1	1	—	2023/5/10
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	0.05	—	—	<0.03	—	—	0.03	—	—	<0.03	—			4	—	0.05	<0.03	<0.03	2	—	—	2023/5/10
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	0.9	1.1	0.9	1.0	1.5	1.3	1.1	1.7	1.0	1.0	1.0	0.9			12	—	1.7	0.9	1.1	—	—	—	2023/11/8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	18	—	—	39	—	—	27	—	—	38	—			4	—	39	18	30	2	—	—	2023/8/2
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	63	—	—	75	—	—	71	—	—	78	—			4	—	78	63	71	4	—	—	2024/2/7
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.9	1.2	0.3	<0.3	0.7	0.4			12	—	1.2	<0.3	0.5	7	3	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5			12	—	7.8	7.5	7.6	—	—	—	2023/4/5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	2.0	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	2.0	2.4	<0.5	<0.5	0.9	<0.5			12	—	2.4	<0.5	0.9	2	3	—	2023/11/8
濁度	度	2度以下	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.5	<0.1	0.1	1	1	—	2023/5/10
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.20	0.15	0.10	0.10	0.25	0.05	0.10	0.30	0.25	0.15	0.10			12	—	0.30	0.05	0.15	—	—	—	2023/12/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す

* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名：大間簡易水道
採取場所：寸又峡公民館

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	13.0	16.5	21.0	22.0	23.5	25.0	16.0	16.0	9.0	6.5	5.0	6.5			12	—	25.0	5.0	15.0	—	—	—	2023/9/6
気温	℃	—	12.5	17.0	23.0	21.0	24.5	24.5	15.0	12.5	5.5	7.0	3.5	7.0			12	—	24.5	3.5	14.4	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	0.1	—			4	—	0.3	0.1	0.2	—	—	—	2023/11/8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.29	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.29	0.29	0.29	—	1	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	0.07	—	—	0.11	—	—	0.08	—			4	—	0.11	<0.06	0.08	3	—	—	2023/11/8
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—			4	—	0.05	0.03	0.04	1	3	—	2023/11/8
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.2	1.2	1.1	1.2	1.7	1.3	1.5	1.7	1.6	1.3	1.4	1.5			12	—	1.7	1.1	1.3	—	—	—	2023/8/2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	12	—	—	22	—	—	21	—	—	21	—			4	—	22	12	19	—	—	—	2023/8/2
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	37	—	—	37	—	—	50	—	—	44	—			4	—	50	37	42	1	—	—	2023/11/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	—	0.3	<0.3	0.3	1	—	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4			12	—	7.6	7.3	7.4	—	—	—	2023/9/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.10	0.20	0.15	0.15	0.20	0.30	0.15	0.25	0.20	0.20	0.25			12	—	0.30	0.10	0.19	—	—	—	2023/10/11
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
＊平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 本川根北部簡易水道（奥泉）
採取場所： 老人福祉センター憩いのいずみ

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/29	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.5	19.5	21.5	24.0	28.0	26.0	23.5	20.0	13.5	8.5	8.5	10.5			12	—	28.0	8.5	18.2	—	—	—	2023/8/2
気温	℃	—	17.0	21.5	23.0	22.5	28.5	22.5	19.0	16.5	8.5	9.0	8.0	8.0			12	—	28.5	8.0	17.0	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.1	—	—	0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—			4	—	0.1	<0.1	0.1	—	—	—	2023/5/10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.11	0.11	0.11	1	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	<0.06	<0.06	<0.06	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.06	—	—	0.07	—	—	0.04	—	—	0.04	—			4	—	0.07	0.04	0.05	—	4	—	2023/8/2
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	1.4			12	—	1.4	1.0	1.2	—	—	—	2023/8/2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	58	—	—	62	—	—	60	—	—	66	—			4	—	66	58	58	1	3	—	2024/2/7
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	91	—	—	94	—	—	110	—	—	100	—			4	—	110	86	96	2	2	—	2023/11/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	<0.3			12	—	0.4	<0.3	0.3	2	—	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6			12	—	7.6	7.3	7.5	—	—	—	2023/4/5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
濁度	度	2度以下	<0.1	0.6	<0.1	0.2	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0	<0.1	<0.1			12	—	1.0	<0.1	0.2	1	2	1	2024/1/10
残留塩素	mg/l	—	0.15	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.15			12	—	0.20	0.10	0.13	—	—	—	2023/12/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 本川根北部簡易水道（八木大沢）
採取場所： 細尾基地

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	19.0	22.5	24.5	27.5	25.0	20.5	18.0	10.5	9.0	8.5	9.0			12	—	27.5	8.5	17.4	—	—	—	2023/8/2
気温	℃	—	17.5	22.0	23.5	22.5	29.5	24.5	19.5	17.0	9.0	9.0	7.5	9.5			12	—	29.5	7.5	17.5	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	<0.1	—			4	—	0.2	<0.1	0.1	—	—	—	2023/11/8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.14	0.14	0.14	1	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフルラン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	<0.06	<0.06	<0.06	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.04	—	—	0.08	—	—	0.10	—	—	0.05	—			4	—	0.10	0.04	0.06	—	3	1	2023/11/8
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1			12	—	1.3	1.0	1.0	—	—	—	2023/8/2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	56	—	—	62	—	—	58	—	—	65	—			4	—	65	56	60	2	2	—	2024/2/7
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	96	—	—	110	—	—	100	—	—	100	—			4	—	110	96	101	1	3	—	2023/8/2
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.5	<0.3	<0.3	0.3	<0.3			12	—	0.5	<0.3	0.3	4	—	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6			12	—	7.7	7.4	7.5	—	—	—	2023/4/5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	1.5	<0.5	0.6	1	1	—	2023/9/6
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	<0.1	0.1	0.4			12	—	0.4	<0.1	0.2	4	2	—	2023/11/8
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.15	0.25	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.25	0.25			12	—	0.30	0.15	0.22	—	—	—	2023/12/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 本川根南部簡易水道（寺野）
採取場所： 川根本町役場総合支所

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	16.5	22.0	22.0	26.5	25.0	20.5	17.0	11.5	9.5	8.5	8.5			12	—	26.5	8.5	16.8	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	14.0	20.5	18.5	26.0	32.0	28.0	21.5	18.5	11.5	7.0	7.0	8.5			12	—	32.0	7.0	17.7	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2			12	—	2	0	0	—	—	—	2024/3/7
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.4	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	0.1	—			4	—	0.4	0.1	0.2	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.05	0.05	0.05	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	<0.06	<0.06	<0.06	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.04	—	—	0.04	—	—	0.06	—	—	<0.02	—			4	—	0.06	<0.02	0.04	—	3	—	2023/11/9
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	1.2	0.9			12	—	1.2	0.9	0.9	—	—	—	2024/2/8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	33	—	—	41	—	—	34	—	—	28	—			4	—	41	28	34	3	—	—	2023/8/3
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	56	—	—	63	—	—	56	—	—	65	—			4	—	65	56	60	4	—	—	2024/2/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.9	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.6	0.7			12	—	0.9	<0.3	0.4	1	3	—	2023/9/7
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.5	7.5	7.8	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4			12	—	7.8	7.4	7.5	—	—	—	2023/4/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.7	0.7			12	—	0.7	<0.5	0.5	3	—	—	2024/2/8
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.1	<0.1	0.1	—	—	—	2023/11/9
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.35	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.15			12	—	0.35	0.15	0.23	—	—	—	2023/5/11
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 本川根南部簡易水道（小長井）
採取場所： 桜保育園

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	16.0	18.5	22.0	24.0	26.0	27.0	20.5	20.0	12.0	10.0	9.0	9.5			12	—	27.0	9.0	17.8	—	—	—	2023/9/7
気温	℃	—	14.0	19.5	19.0	25.5	31.5	26.0	21.0	17.0	12.0	7.5	6.5	9.5			12	—	31.5	6.5	17.4	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.3	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.1	—			4	—	0.3	0.1	0.2	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.06	0.06	0.06	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	0.08	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	0.08	<0.06	0.06	1	—	—	2023/8/3
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.004	—			4	—	0.004	<0.003	0.003	1	—	—	2024/2/8
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.003	—	—	0.005	—			4	—	0.005	<0.003	0.003	2	—	—	2024/2/8
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.05	—	—	0.04	—	—	0.07	—	—	0.03	—			4	—	0.07	0.03	0.04	1	3	—	2023/11/9
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.2	0.9			12	—	1.2	0.9	1.0	—	—	—	2024/2/8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	32	—	—	41	—	—	34	—	—	41	—			4	—	41	32	37	4	—	—	2023/8/3
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	64	—	—	61	—	—	61	—	—	74	—			4	—	74	65	65	4	—	—	2024/2/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.6	0.4			12	—	0.6	<0.3	0.3	2	1	—	2024/2/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.6	7.4			12	—	7.7	7.3	7.5	—	—	—	2023/4/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	0.7	<0.5	<0.5	1	—	—	2023/11/9
濁度	度	2度以下	0.6	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.6	<0.1	0.1	1	1	—	2023/4/6
残留塩素	mg/l	—	0.30	0.30	0.25	0.15	0.15	0.30	0.20	0.15	0.25	0.25	0.20	0.20			12	—	0.30	0.15	0.22	—	—	—	2023/4/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
＊平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 本川根南部簡易水道（青崎）
採取場所： 消防団詰所

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	16.0	19.0	21.5	22.0	26.5	27.0	20.5	20.0	12.0	10.0	10.0	6.5			12	—	27.0	6.5	17.5	—	—	—	2023/9/7
気温	℃	—	14.0	20.0	18.5	24.5	30.5	25.0	20.5	18.0	11.5	7.0	4.5	7.5			12	—	30.5	4.5	16.7	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			12	—	1	0	0	—	—	—	2024/3/7
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	0.6	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.1	—			4	—	0.6	0.1	0.2	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.05	<0.05	<0.05	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—			4	—	0.06	<0.06	0.06	1	—	—	2023/8/3
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	0.007	—	—	<0.006	—			4	—	0.007	<0.006	0.006	1	—	—	2023/11/9
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.004	—	—	<0.003	—			4	—	0.004	<0.003	0.003	1	—	—	2023/11/9
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブromホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.06	—	—	<0.02	—			4	—	0.06	<0.02	0.04	1	2	—	2023/11/9
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.3	1.0	1.0	1.1	1.0			12	—	1.3	1.0	1.0	—	—	—	2023/11/9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	25	—	—	33	—	—	32	—	—	25	—			4	—	33	25	28	2	—	—	2023/8/3
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	50	—	—	65	—	—	61	—	—	50	—			4	—	65	50	56	4	—	—	2023/8/3
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.7	0.6			12	—	0.7	<0.3	0.3	4	2	—	2024/2/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.6	7.5	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4			12	—	7.8	7.4	7.5	—	—	—	2023/4/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	0.6	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	0.9	0.7			12	—	0.9	<0.5	0.6	6	—	—	2023/11/9
濁度	度	2度以下	<0.1	0.3	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.3	<0.1	0.1	3	—	—	2023/5/11
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.15	0.10	0.25	0.25	0.10	0.10			12	—	0.25	0.10	0.16	—	—	—	2023/12/7
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
＊平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 本川根南部簡易水道（田代）
採取場所： 田代区公民館

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	15.0	16.5	22.5	22.0	26.5	26.0	19.0	19.0	10.0	7.5	7.0	8.5			12	—	26.5	7.0	16.6	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	14.0	19.0	18.0	24.0	29.0	25.0	18.5	16.0	10.0	6.5	5.0	8.0			12	—	29.0	5.0	16.0	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0			12	—	1	0	0	—	—	—	2023/9/7
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—			4	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	—	1.0	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	<0.1	—			4	—	1.0	<0.1	0.3	1	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—			1	—	0.06	0.06	0.06	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	0.07	—	—	<0.06	—			4	—	0.07	<0.06	0.06	1	—	—	2023/11/9
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—			4	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—	—	<0.006	—			4	—	<0.006	<0.006	<0.006	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—			4	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—			4	—	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—			4	—	<0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—	—	<0.009	—			4	—	<0.009	<0.009	<0.009	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—			4	—	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	<0.02	—			4	—	0.04	<0.02	0.03	2	1	—	2023/8/3
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—			4	—	<0.03	<0.03	<0.03	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.3	1.1	0.9	1.2	1.1			12	—	1.3	0.9	1.0	—	—	—	2023/11/9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300 mg/L以下	—	14	—	—	40	—	—	22	—	—	19	—			4	—	40	14	23	1	—	—	2023/8/3
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	46	—	—	63	—	—	43	—	—	47	—			4	—	63	43	49	1	—	—	2023/8/3
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—			1	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3			12	—	0.4	<0.3	0.3	5	—	—	2023/7/6
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.4	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4			12	—	7.7	7.3	7.5	—	—	—	2023/4/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	1.0	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	1.0	<0.5	0.5	1	1	—	2023/4/6
濁度	度	2度以下	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1			12	—	0.3	<0.1	0.1	4	—	—	2023/5/11
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.15	0.20	0.10	0.15	0.20	0.10	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25			12	—	0.25	0.10	0.18	—	—	—	2024/1/11
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
＊平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

(2) 飲料水供給施設

施設名： 尾呂久保飲料水供給施設
採取場所： おろちの池ミニ公園

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	14.0	17.0	19.5	23.0	26.0	25.0	20.0	16.0	13.0	8.0	6.0	9.0			12	—	26.0	6.0	16.3	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	11.0	15.5	16.0	21.0	24.0	22.0	13.0	13.0	9.0	7.0	0	8.0			12	—	24.0	0	13.2	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.3	<0.1	0.1	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2,4,4-ジクロロヘプタン及び1,2-ジクロロヘプタン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.5	1.5	1.2	1.2	2.0	2.4	1.8	2.4	1.4	1.6	2.0	1.5			12	—	2.4	1.2	1.7	—	—	—	2023/9/7
カルシウム、マグネシ	mg/L	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	0.4	0.5	<0.3	0.5	0.3	<0.3	0.5	0.6	<0.3	0.4	0.8	0.5			12	—	0.8	<0.3	0.4	7	2	—	2024/2/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.9	7.7	7.4	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.4			12	—	7.9	7.4	7.5	—	—	—	2023/7/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	0.8	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5			12	—	1.1	<0.5	0.5	3	1	—	2024/2/8
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—
残留塩素	mg/l	—	0.25	0.15	0.15	0.10	0.15	0.10	0.20	0.20	0.15	0.20	0.10	0.20			12	—	0.25	0.10	0.16	—	—	—	2023/4/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 向井飲料水供給施設
採取場所： 向井会館

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	12.0	15.5	19.0	21.0	24.0	25.0	19.0	16.5	11.0	10.0	7.0	7.0			12	—	25.0	7.0	15.5	—	—	—	2023/9/6
気温	℃	—	15.0	17.5	20.5	22.0	27.0	24.0	18.0	15.0	9.0	9.0	8.0	11.0			12	—	27.0	8.0	16.3	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			12	—	1	0	0	—	—	—	2023/11/8
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2			12	—	0.4	0.1	0.2	—	—	—	2023/10/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2,4,4-ジクロロヘプタン及び1,2-ジクロロヘプタン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.6	2.0	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.8	1.5	1.5	1.6	1.7			12	—	2.0	1.5	1.6	—	—	—	2023/5/10
カルシウム、マグネシ	mg/L	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	0.3	<0.3	0.5	0.3	0.3	0.9	1.2	<0.3	<0.3	0.9	0.3			12	—	1.2	<0.3	0.5	5	3	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.9	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4			12	—	7.9	7.4	7.6	—	—	—	2023/9/6
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	1.6	1.9	<0.5	<0.5	0.7	<0.5			12	—	1.9	<0.5	0.7	3	2	—	2023/11/8
濁度	度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.2	<0.1	0.1	1	—	—	2023/5/10
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10	0.20			12	—	0.20	0.10	0.13	—	—	—	2023/4/5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 原山飲料水供給施設
採取場所： 原山公会堂

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	12.0	17.0	20.0	21.0	24.0	25.0	19.0	18.5	11.0	10.0	8.0	10.0			12	—	25.0	8.0	16.2	—	—	—	2023/9/6
気温	℃	—	14.5	17.5	22.0	21.0	26.0	27.5	15.0	13.0	11.0	7.0	9.0	9.0			12	—	27.5	7.0	16.0	—	—	—	2023/9/6
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.2	<0.1	0.1	—	—	—	2023/5/10
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2,4,4-ジクロロヘプタン及び1,2-ジクロロヘプタン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.6	1.7	1.4	1.4	1.7	1.6	1.6	1.7	1.5	1.4	1.6	1.6			12	—	1.7	1.4	1.5	—	—	—	2023/5/10
カルシウム、マグネシ	mg/L	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3	0.6	<0.3			12	—	0.6	<0.3	0.3	2	2	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.9	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4			12	—	7.9	7.4	7.6	—	—	—	2023/6/21
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5			12	—	0.7	<0.5	0.5	2	—	—	2023/11/8
濁度	度	2度以下	0.6	0.2	0.5	0.3	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.6	<0.1	0.2	4	2	—	2023/4/5
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.10	0.15	0.10	0.10	0.20			12	—	0.20	0.10	0.14	—	—	—	2023/4/5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 洗沢飲料水供給施設
採取場所： 洗沢墓地

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/3	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	14.0	15.0	20.5	21.0	24.5	23.0	17.5	16.0	9.0	10.0	5.0	6.0			12	—	24.5	5.0	15.1	—	—	—	2023/8/3
気温	℃	—	10.0	16.5	17.5	22.0	26.0	22.0	17.5	14.0	8.5	3.5	3.5	6.5			12	—	26.0	3.5	13.9	—	—	—	2023/8/3
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	0.3	1.3	0.3	0.3	<0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2			12	—	1.3	<0.1	0.2	1	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2,4,4-ジクロロヘプタン及び1,2-ジクロロヘプタン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	3.7	3.6	3.1	4.0	2.9	4.0	3.1	3.0	2.8	3.5	3.1	3.6			12	—	4.0	2.8	3.3	—	—	—	2023/7/6
カルシウム、マグネシ	mg/L	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	—	0.4	<0.3	0.3	1	—	—	2023/11/9
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.8	7.6	8.0	7.6	7.9	7.9	7.9	7.7	7.6	7.0			12	—	7.9	7.0	7.6	—	—	—	2023/10/12
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	1.0	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	1.0	<0.5	0.5	1	1	—	2023/4/6
濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.2	<0.1	0.1	1	—	—	2023/4/6
残留塩素	mg/l	—	0.30	0.15	0.25	0.25	0.15	0.20	0.15	0.15	0.10	0.10	0.20	0.15			12	—	0.25	0.10	0.15	—	—	—	2023/6/22
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名：平田飲料水供給施設
採取場所：平田集会所

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/5	5/10	6/21	7/5	8/2	9/6	10/11	11/8	12/6	1/10	2/7	3/6			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	12.0	15.0	21.0	20.0	24.5	26.0	17.5	16.0	8.0	8.5	7.0	7.0			12	—	26.0	7.0	15.2	—	—	—	2023/9/6
気温	℃	—	15.5	19.0	21.5	21.5	27.5	24.5	19.0	15.5	7.0	9.0	4.5	7.5			12	—	27.5	4.5	16.0	—	—	—	2023/8/2
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12	—	0	0	0	—	—	—	—
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	<0.1	<0.1	0.1	0.1			12	—	0.3	<0.1	0.1	—	—	—	2023/10/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2,4,4-ジクロロヘプタフルオロエタン及び1,2-ジクロロヘプタフルオロエタン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0			12	—	1.2	0.8	1.0	—	—	—	2023/9/6
カルシウム、マグネシ	mg/L	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.8	0.4	0.3	0.5	0.5			12	—	0.8	<0.3	0.4	10	1	—	2023/11/8
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.4	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6			12	—	7.8	7.2	7.5	—	—	—	2023/4/5
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.3	<0.5	1.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5			12	—	1.6	<0.5	0.6	1	2	—	2023/11/8
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			12	—	0.1	<0.1	0.1	—	—	—	2023/5/10
残留塩素	mg/l	—	0.10	0.10	0.15	0.20	0.10	0.10	0.15	0.05	0.15	0.10	0.15	0.10			12	—	0.20	0.05	0.12	—	—	—	2023/7/5
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未検を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

施設名： 坂京飲料水供給施設
採取場所： 坂京公民館

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

項目	単位	基準値	4/6	5/11	6/22	7/6	8/22	9/7	10/12	11/9	12/7	1/11	2/8	3/7			測定回数	不適合回数	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	最大値検出日
水温	℃	—	12.0	15.0	19.0	19.0	22.0	24.0	18.0	16.0	10.0	9.0	7.0	7.0			12	—	24.0	7.0	14.8	—	—	—	2023/9/7
気温	℃	—	12.0	16.5	17.0	20.5	32.0	23.0	16.5	15.0	9.5	6.0	4.0	7.0			12	—	32.0	4.0	14.9	—	—	—	2023/8/22
一般細菌	/mL	100以下	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0			12	—	2	0	0	—	—	—	2023/8/22
大腸菌	—	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない			12	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			12	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1			12	—	0.2	<0.1	0.1	—	—	—	2023/5/11
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2,2,4,4-ジクロロヘプタフルオロエタン及び1,2-ジクロロヘプタフルオロエタン	mg/L	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2			12	—	1.3	1.1	1.1	—	—	—	2024/2/8
カルシウム、マグネシ	mg/L	300 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3			12	—	0.3	<0.3	0.3	1	—	—	2023/7/6
pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.5	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4			12	—	7.8	7.4	7.6	—	—	—	2023/5/11
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			12	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			12	—	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—
濁度	度	2度以下	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3			12	—	0.5	<0.1	0.1	4	1	—	2023/4/6
残留塩素	mg/l	—	0.20	0.10	0.20	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.20			12	—	0.25	0.10	0.15	—	—	—	2023/7/6
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			—	0	—	—	—	—	—	—	—

<：未満を表す
*平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った

令和5年度 クリプトスポリジウム等検査結果（旧中川根地域）

検査機関：株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

採水月日			令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月5日	令和5年7月5日	令和5年7月5日	令和5年7月5日	令和5年7月5日	令和5年7月5日	
天候（前日/当日）			雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇
施設			徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	水川簡易水道	田野口簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	下泉下長尾簡易水道	下泉下長尾簡易水道	南部簡易水道	南部簡易水道	地名簡易水道	
採水地点			木折沢・用留沢水源	日向沢水源	野志本沢水源	水川川水源	足間沢水源	明屋沢水源	松尾川水源	中津川支流水源	柳沢水源	西沢水源	争無沢水源	三津間沢水源	中之沢水源	
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	
項目	単位	基準値														
水温	℃	—	21.0	22.0	18.0	21.0	22.0	19.0	18.0	16.5	17.5	17.0	22.0	20.0	17.0	
気温	℃	—	28.0	24.0	28.0	24.0	27.0	24.0	25.0	19.5	21.0	22.5	22.0	23.0	23.5	
大腸菌（E.coli）	MPN/100mL	—	7.8	22	7.4	0	23	27	7.8	79	33	23	240	2.0	12	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	11	0	0	

採水月日			令和5年10月12日	令和5年10月12日	令和5年10月12日	令和5年10月12日	令和5年10月12日	令和5年10月12日	令和5年10月12日	令和5年10月11日	令和5年10月11日	令和5年10月11日	令和5年10月11日	令和5年10月11日	令和5年10月11日	
天候（前日/当日）			曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇
施設			徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	水川簡易水道	田野口簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	下泉下長尾簡易水道	下泉下長尾簡易水道	南部簡易水道	南部簡易水道	地名簡易水道	
採水地点			用留沢水源	日向沢水源	野志本沢水源	水川川水源	足間沢水源	明屋沢水源	松尾川水源	中津川支流水源	柳沢水源	西沢水源	争無沢水源	三津間沢水源	中之沢水源	
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	
項目	単位	基準値														
水温	℃	—	17.0	18.0	15.0	21.0	16.0	16.5	16.0	15.0	15.0	17.0	18.0	19.0	19.0	
気温	℃	—	19.0	17.0	17.0	20.0	20.0	17.0	18.0	15.0	16.0	17.0	18.0	18.0	20.0	
大腸菌（E.coli）	個/10L	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
嫌気性芽胞菌	個/10L	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	

<：未満を表す
*検査結果は原水のため判定しない。

令和5年度 クリプトスポリジウム等検査結果（旧本川根地域）

検査機関：株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

採水月日			令和5年7月5日	令和5年7月5日	令和5年7月5日	令和5年7月5日	令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月6日	令和5年7月6日					
天候（前日/当日）			曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴					
施設			接岨簡易水道	大間簡易水道	大間簡易水道	本川根北部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道					
採水地点			宮沢水源	湯山沢水源	かじか沢水源	大沢水源	桑野山井戸水源	ウムシ沢水源	神光寺沢水源	中沢水源					
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	浅井戸	表流水	表流水	表流水					
項目	単位	基準値													
水温	℃	—	16.5	19.5	21.0	17.0	15.0	18.5	22.5	19.5					
気温	℃	—	20.0	20.5	20.5	21.5	28.0	26.5	24.0	24.0					
大腸菌（E.coli）	MPN/100mL	—	23	0	2.0	33	0	6.1	2.0	33					
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	7	0	0	1	0	0	1	0					

採水月日			令和5年10月11日	令和5年10月11日	令和5年10月11日	令和5年10月11日	令和5年10月12日	令和5年10月12日	令和5年10月12日	令和5年10月12日					
天候（前日/当日）			曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴					
施設			接岨簡易水道	大間簡易水道	大間簡易水道	本川根北部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道					
採水地点			宮沢水源	湯山沢水源	かじか沢水源	大沢水源	桑野山井戸水源	ウムシ沢水源	神光寺沢水源	中沢水源					
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	浅井戸	表流水	表流水	表流水					
項目	単位	基準値													
水温	℃	—	14.0	16.0	15.5	15.0	15.5	15.0	15.5	15.0					
気温	℃	—	15.5	16.5	15.0	17.5	21.0	21.5	21.0	19.0					
クリプトスポリジウム	個/10L	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
ジアルジア	個/10L	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					

<：未測を表す
*検査結果は原水のため判定しない。