

令和6年度 クリプトスポリジウム等検査結果（旧中川根地域）

検査機関：株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

採水月日			令和6年7月4日	令和6年7月4日	令和6年7月4日	令和6年7月4日	令和6年7月4日	令和6年7月4日	令和6年7月3日	令和6年7月3日	令和6年7月3日	令和6年7月3日	令和6年7月3日	令和6年7月3日	
天候（前日/当日）			晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	
施設			徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	水川簡易水道	田野口簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	下泉下長尾簡易水道	下泉下長尾簡易水道	南部簡易水道	南部簡易水道	地名簡易水道
採水地点			木折沢・用留沢水源	日向沢水源	野志本沢水源	水川川水源	足間沢水源	明屋沢水源	松尾川水源	中津川支流水源	柳沢水源	西沢水源	争無沢水源	三津間沢水源	中之沢水源
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	
項目	単位	基準値													
水温	℃	—	19.0	20.0	18.0	20.0	20.0	19.0	17.0	16.0	17.0	19.0	21.0	19.0	17.0
気温	℃	—	27.0	25.0	27.0	28.0	27.0	30.0	28.0	21.0	23.0	25.0	25.0	25.0	26.0
大腸菌（E.coli）	MPN/100mL	—	2.0	7.8	0	0	0	11	130	13	0	4.5	49	0	2.0
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	4	7	0	0	1	4	1	0	0	1	5	3	0

採水月日			令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月2日	令和6年10月2日	令和6年10月2日	令和6年10月2日	令和6年10月2日	令和6年10月2日	令和6年10月2日
天候（前日/当日）			晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
施設			徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	徳山藤川簡易水道	水川簡易水道	田野口簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	中部簡易水道	下泉下長尾簡易水道	下泉下長尾簡易水道	南部簡易水道	南部簡易水道	地名簡易水道
採水地点			用留沢水源	日向沢水源	野志本沢水源	水川川水源	足間沢水源	明屋沢水源	松尾川水源	中津川支流水源	柳沢水源	西沢水源	争無沢水源	三津間沢水源	中之沢水源
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	
項目	単位	基準値													
水温	℃	—	22.0	23.0	18.0	23.0	20.0	20.0	20.0	18.0	18.0	19.0	24.0	22.0	21.0
気温	℃	—	21.0	21.0	21.0	22.0	22.0	21.0	24.0	21.0	21.0	22.0	25.0	25.0	26.0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジアルジア	個/10L	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

＜：未満を表す
*検査結果は原水のため判定しない。

令和6年度 クリプトスポリジウム等検査結果（旧本川根地域）

検査機関：株式会社 静環検査センター
静岡県藤枝市高柳2310番地

採水月日			令和6年7月3日	令和6年7月3日	令和6年7月3日	令和6年7月3日	令和6年7月4日	令和6年7月4日	令和6年7月4日	令和6年7月4日						
天候（前日/当日）			曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
施設			接岨簡易水道	大間簡易水道	大間簡易水道	本川根北部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道						
採水地点			宮沢水源	湯山沢水源	かじか沢水源	大沢水源	桑野山井戸水源	ウムシ沢水源	神光寺沢水源	中沢水源						
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	浅井戸	表流水	表流水	表流水						
項目	単位	基準値														
水温	℃	－	17.0	17.5	16.0	17.5	15.0	19.5	20.5	19.0						
気温	℃	－	23.0	24.0	23.5	26.0	31.0	29.0	28.0	28.5						
大腸菌（E.coli）	MPN/100mL	－	240	4.5	0	7.8	2.0	22	11	7.8						
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	－	7	0	0	0	0	1	5	2						

採水月日			令和6年10月2日	令和6年10月2日	令和6年10月2日	令和6年10月2日	令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月3日	令和6年10月3日						
天候（前日/当日）			晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
施設			接岨簡易水道	大間簡易水道	大間簡易水道	本川根北部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道	本川根南部簡易水道						
採水地点			宮沢水源	湯山沢水源	かじか沢水源	大沢水源	桑野山井戸水源	ウムシ沢水源	神光寺沢水源	中沢水源						
種別			表流水	表流水	表流水	表流水	浅井戸	表流水	表流水	表流水						
項目	単位	基準値														
水温	℃	－	16.5	19.0	17.5	17.5	16.5	18.5	19.5	18.5						
気温	℃	－	19.5	19.0	18.0	23.0	23.0	21.5	22.0	23.0						
クリプトスポリジウム	個/10L	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
ジアルジア	個/10L	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						

<：未満を表す
*検査結果は原水のため判定しない。